



Spis.zn.: MUHO 11059/2024/OŽP/Ru
Č.j.: MUHO/20429/2024
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Radka Růckerová
oprávněná úřední osoba
Tel.: 466 741 261
E-mail: ruckerova@mestoholice.cz
Datum: 7.8.2024

ROZHODNUTÍ SOUHLAS VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Holice, zastoupený odborem životního prostředí, jako vodoprávní úřad *věcně příslušný* podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a *místně příslušný* podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je,

Město Horní Jelení, IČO 00273589, náměstí Komenského 114, 533 74 Horní Jelení, kterého zastupuje Ing. Tereza Novotná, IČO 87608693, Škroupova 317, 533 41 Lázně Bohdaneč (dále jen "žadatel"),

k podání ze dne 26.4.2024 ve věci: udělení souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona k akci: **2x vrt pro tepelné čerpadlo** na pozemku st. p. 150 v katastrálním území Horní Jelení.

I. vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody.

Druh a rozsah povolované činnosti:

2x technický vrt pro tepelné čerpadlo země-voda bez odebírání nebo čerpání podzemních vod o projektované hloubce 120 m, který budou vyhlouben technologií rotačně-příklepovou se vzduchovým výplachem o průměru vrtu 140/125 mm na pozemku parc. č. st. p. 150 v katastrálním území Horní Jelení. Ihned po odvrtání bude vystrojený vrt tlakově injektován ode dna k ústí vrtu pomocí „ztraceného“ pátého injektážního potrubí, nebo pomocí injektovacích kovových tyčí. K injektáži bude využita speciální termosměs (cemento-bentonit s ekologickými přísadami), která zajistí dokonalé utěsnění prostoru mezi sondou a vrtaným otvorem. Tím se zamezí propojení jednotlivých zvodnělých horizontů a zároveň se docílí optimálních parametrů přestupu tepla mezi sondou a okolní horninou.

Lokalizace místa:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Horní Jelení
Identifikátor katastrálního území	642983
Název katastrálního území	Horní Jelení
Parcelní čísla dle evidence kat. nemovitostí	st. p. č. 150
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-02-02-075
Hydrogeologický rajon	4360 Labská křída
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	V1 1062285,258–625183,804 V2 1062284,569–625173,827

II. Stanovuje podmínky

- 1) Vrt pro tepelné čerpadlo země-voda na pozemcích st. p. 150, v katastrálním území Horní Jelení o hloubkách vrtu 120 m bude realizován dle předloženého projektu „Horní Jelení hydrogeologické posouzení hloubkových vrtů pro tepelné čerpadlo na parcele 150 k.ú. Horní Jelení“, který zpracoval RNDr. Milan Novák (odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č.1705/2003), březen 2024 a dle předloženého projektu „Komunitní centrum Horní Jelení – Primární okruh tepelného čerpadla“, zodpovědný projektant Ing. Jakub Huml ČKAIT 0009861, číslo akce: 1805/2024, datum 02/2024
- 2) V průběhu prací ani při následném provozu nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- 3) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena veškerá preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo úniků ropných látek.
- 4) Vrtné práce provede oprávněná firma za dohledu odborně způsobilé osoby (*báňského projektanta, hydrogeologa*).
- 5) Vrt bude řádně utěsněn. Nesmí dojít k propojení různých kolektorů.
- 6) Nesmí dojít k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou.
- 7) **V průběhu realizace vrtu bude prováděn doplňkový hydrogeologický průzkum. Jeho výsledky budou uvedeny ve zprávě, která bude nejpozději před uvedením stavby do užívání předána zdejšímu vodoprávnímu úřadu a bude založena do tohoto spisu.**
- 8) Vrt pro tepelné čerpadlo země-voda nebude využíván k odběru podzemních vod.

III. Platnost souhlasu

k provedení geologických prací spojených se zásahem do pozemku, se stanoví na dobu **2 let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Odůvodnění

Dne 26.4.2024 podal žadatel Město Horní Jelení, náměstí Komenského 114, 533 74 Horní Jelení, kterého zastupuje Ing. Tereza Novotná, Škroupova 317, 533 41 Lázně Bohdaneč žádost o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda, v rámci akce: 2x vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku st. p. 150 v katastrálním území Horní Jelení. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením ze dne 3.6.2024 pod č.j. MUHO/14225/2024 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Rozhodnutí je vydáno v souladu s § 115 odst. 10 vodního zákona a ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí.

Vodoprávní úřad se v úvodu řízení zabýval vymezením okruhu jeho účastníků řízení, kteří byli určeni v souladu s § 115 vodního zákona a s § 27 správního řádu.

žadatel - § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

Město Horní Jelení, náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení

zplnomocněný zástupce §33 správního řádu

Ing. Tereza Novotná, místo podnikání: Škroupova č.p. 317, 533 41 Lázně Bohdaneč

Účastníci řízení podle § 94 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

vlastníci pozemků parc. 48, 49, 51, 59, 57, 1115, 53, 54, 55/1, st. 153, st. 152, st. 151, st. 160, st. 145, st. 161, st. 172, st. 110, st. 111, st. 147, st. 144, st. 142, st. 140, st. 164, st. 171, st. 17.

obec - § 115 odst. 4) vodního zákona

Město Horní Jelení, náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Doklady nezbytné pro vydání povolení tvoří spisovou složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení.

Z hlediska zájmů daných § 23 vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m, je organizace povinna zaslat krajskému úřadu, v jehož správním obvodu mají být práce spojené se zásahem do pozemku prováděny, a to nejméně 30 dní před zahájením prací (viz ustanovení S 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění).

Dále upozorňujeme, že podle ust. S 9a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění, je organizace povinna nejméně patnáct dní před zahájením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, oznámit účel, rozsah a očekávanou dobu provádění těchto prací obci, na jejímž území mají být provedeny.

Připomínáme, že v případě vrtných prací s délkou vrtu nad 30 m (ustanovení S 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění), se jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem. Podle ustanovení S 5 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, může činnost prováděnou hornickým způsobem vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tuto činnost vydáno oprávnění. Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může taková organizace provádět jen na základě povolení vydaného podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) nebo podle zvláštních právních předpisů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Holic, odboru životního prostředí, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník – odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady vodoprávní úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí – vyhlášky na úřední desce po dobu **15 dnů**, a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklém. **Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí souhlasu – veřejné vyhlášky doplněné o potvrzení o vyvěšení a sejmutí na odbor životního prostředí Městského úřadu Holic.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:
Městský úřad Holice, Městský úřad horní Jelení

(„otisk úředního razítka“)

Ing. Vlastimil Zrůst
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastníci řízení

Ing. Tereza Novotná, IDDS: uvcxn8t

místo podnikání: Škroupova č.p. 317, 533 41 Lázně Bohdaneč

Město Horní Jelení, IDDS: 5dkbd7x

sídlo: náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení

Město Holice, úřední deska, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Dotčené orgány

Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení integrované prevence, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Obvodní báňský úřad, pro kraj Královéhradecký a Pardubický, IDDS: gf9adwf

sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, 500 11 Hradec Králové 11

Vypraveno dne: 8.8.2024